vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

ANALIZE VODE ZA SELA NA REGIONALNOM CJEVOVODU ZA 2021.

OTOK, Osnovna škola, J. J. Strossmayera 142

DATUM	pH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJAK	NITRITI	NITRATI	UTROŠAK KMnO	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR -	ŽELJEZO	KLORIDI	UK. KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37°C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22°C	MIŠLJENJE
		°C			mg/PtCo	°NTU	µg/L	mg/l	mg/l	mg /l	mg/l	µS/cm	mg/l	µg/l	mg/l	/100ml	/100ml	/100ml	/100ml	/1ml	/1ml	
MDK	6,5-9,5	25	bez	bez	20	4	50	0,5	0,5	50	5	2500		200	250	0	0	0	0	20	100	
4.1.	7,66	16,1	bez	bez	1	0,29	18	0,030	0,016	2,2	0,00	436	0,17	40		0	0	0	0	0	0	sukladna
1.2.	7,78	8,6	bez	bez	2	0,9	26	0,060	0,014	2,4	0,15	436	0,24	71	14	0	0	0	0	0	1	sukladna
9.3.	7,67	11,6	bez	bez	1	0,22	13	0,050	0,018	2,7	0,47	436	0,19	36		0	0	0	0	4	2	sukladna
12.4.[1]	7,71	13,9	bez	bez	0	0,18	11	0,070	0,011	2,1	0,24	439	0,15	34		0	0	0	0	3	0	sukladna
17.5.	7,76	16,8	bez	bez	0	0,29	17	0,050	0,015	1,5	0,08	441	0,17	27		0	0	0	0	0	0	sukladna
7.6.	7,67	17,1	bez	bez	0	0,3	25	0,090	0,012	1,9	0,39	441	0,17	71		0	0	0	0	0	0	sukladna
12.7.	7,16	22,1	bez	bez	0	0,52	12	0,030	0,022	11,4	0,31	732	0,22	12		0	0	0	0	0	0	sukladna

[1]Uzorak uzet u caffe baru "Bordeaux"

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.